

S	038		مؤسسة منهل لمشاريع السباكة والكهرباء التجارية MANHAL Est. For Plumbing & Electrical Works	
INDEX	DRAWING NO.			www.manhal.co
1 of 2	08/10/2012			
صفحة رقم Page	التاريخ DATE			
SUBJECT	قائمة اشتراطات السلامة الأساسية لدورة مياه CHECKLIST FOR BATHROOM SAFETY REQUIREMENTS		الموضوع	

رقم	تفاصيل	NOTE ملاحظة	NO لا	YES نعم	REQUIREMENT	No.
١	هل باب دورة المياه واسع بما فيه الكفاية (عرض ٨٠ سم أو أكثر)؟				Is the bathroom door width 80 cm or larger?	1
٢	هل مفتاح باب الحمام من النوع غير قابل للنزع وبالإمكان فتحه من الخارج في حال الضرورة؟				Is the door lock of the non-removable type and can be opened from outside?	2
٣	هل نوعية البلاط المستخدم في أرضية الحمام من النوع الخشن وغير قابل للانزلاق؟				Are the floor tiles of non-slippery type?	3
٤	هل هناك مصدر مياه قابل للتسريب على أرضية الحمام ويمكن أن يسبب انزلاق المستخدم؟				Is there any source of water leakage that can cause slips and falls?	4
٥	هل تم تنفيذ ميل أرضية الحمام بشكل مناسب باتجاه فتحة التصريف ويمنع تكوين بقع مياه كبيرة؟				Is the bathroom floor sloped properly towards the catch basin to prevent water pooling?	5
٦	هل تم تركيب سخان المياه في مكان مناسب ودون إمكانية تسريب المياه الحارة باتجاه المستخدم؟				Is the water heater installed in a safe location and will not cause hot water burning in case of water leak?	6
٧	هل الأهواز والوصلات المستخدمة للمياه الحارة من نوعية معروفة وذات جودة عالية؟				Are the hoses and fittings used for the hot water of a high quality type?	7
٨	هل مفاتيح الإنارة موضوعة داخل الحمام وفي مكان قريب من الباب؟				Is the light switch installed inside the bathroom and close to the door?	8
٩	هل توجد إنارة مناسبة وكافية عند جميع أماكن الخدمات في الحمام؟				Is there enough lighting on all service areas inside the bathroom?	9
١٠	هل مفاتيح ومخارج الكهرباء موضوعة في مكان مناسب وبعيدة عن مصادر المياه؟				Are the electrical switches and outlets installed in a safe place and away from water source?	10
١١	في حال وجود مواد قابلة للاشتعال داخل الحمام، هل هي موضوعة في مكان بعيد عن أي مصدر إشعال (كهرباء، دفاية، سخان، شموع)؟				In case of flammable materials inside the bathroom, are they put away from ignition sources (electrical, heater)?	11
١٢	هل تم تركيب مساكات (مقابض) على الجدران بالقرب من البانيو والشاور؟				Are handles (grab bars) installed near bathtub and inside shower area?	12
١٣	هل تم قطع زوايا الرخام والبلاط الحادة وبرمها بشكل دائري لمنع الجروح؟				Are sharp edges of marble and tiles cut and chamfered to prevent injury?	13

S	038	 www.manhal.co	مؤسسة منهل لمشاريع السباكة والكهرباء التجارية MANHAL Est. For Plumbing & Electrical Works
INDEX	DRAWING NO.		
2 of 2	08/10/2012		
صفحة رقم Page	التاريخ DATE		
SUBJECT	قائمة اشتراطات السلامة الأساسية لدورة مياه CHECKLIST FOR BATHROOM SAFETY REQUIREMENTS		الموضوع

14	Are the bathroom items (toilet, sink and bathtub) distributed properly and allow free movement around them?				هل تم توزيع قطع الأطقم الصحية (الكرسي، المغسلة والبانيو) بطريقة تسمح بحرية الحركة بينها، مع ترك مسافة مناسبة للدوران؟	١٤
15	Is the Water Heater thermostat set at 50 deg. C (maximum)?				هل تم تثبيت درجة حرارة سخان المياه على ٥٠ درجة مئوية (على أعلى تقدير)؟	١٥
16	Is there a non-slip pad or stripers inside the bathtub and shower area?				هل تم تركيب سجادة بلاستيكية أو مواد مانعة للانزلاق على أرضية البانيو وأرضية الشاور؟	١٦
17	In case of using glass for the shower and bathtub area, is it laminated type and resistant to break?				في حال تركيب قواطع زجاجية لمنطقة الشاور أو البانيو، هل الزجاج المستخدم من النوع المقسى والمقاوم للكسر؟	١٧
18	Is there a warning buzzer installed at the bathroom to be used by old or handicapped users?				هل تم تركيب جرس إنذار أو طلب مساعدة في دورات المياه المخصصة لكبار السن أو المعاقين؟	١٨

ملاحظات - NOTES

1						١
2						٢
3						٣
4						٤
5						٥